

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96
e-mail: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-zielona-gora
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK.9022.7.1.2023
ePUAP

Zielona Góra, 29.08.2023 r.

**Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra**

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY NR 148/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 21.08.2023 r., w ramach monitoringu ujęć wody wodociągów publicznych w związku z pożarem odpadów niebezpiecznych przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze, z **wodociągu publicznego Zielona Góra-Zjednoczenia**, w punkcie czerpalnym:

– Zielona Góra, ZWiK Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 a parter pokój nr 17

informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi **spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie zbadanych parametrów grupy B. Wartość parametru: Σ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu w badanej próbce wyniosła $6,00 \pm 0,47 \mu\text{g/l}$ (przy dopuszczalnej wartości $10 \mu\text{g/l}$).

W załączeniu przesyłam komunikat nr 41/2023 z dnia 29.08.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zielona Góra – Zjednoczenia, celem rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze
Dorota Baranowska
mgr inż. Dorota Baranowska

Załączniki - 1

Załącznik nr 1 - Komunikat Nr 41/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 29.08.2023 r.

Otrzymuje:

1. Adresat: ePUAP: /ZWIKZielonaGora/SkrytkaESP
2. a/a

Joanna Pernal
tel. 68 3254671 wew. 0233



K O M U N I K A T NR 41/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

z wodociągu publicznego Zielona Góra – Zjednoczenia


Teren zaopatrzenia w wodę obejmuje część miasta Zielona Góra:

dzielnicę Przylep (z wyłączeniem os. Przylep - Park)

os. Czarkowo, częściowo os. Zastalowskie,

ul. Zjednoczenia do wiaduktu, część ul. Batorego od ul. Energetyków do os. Czarkowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbki wody pobranej w dniu 21.08.2023 r. z w/w ujęcia wody informuje, iż jakość wody pod względem chemicznym uległa poprawie i **spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

Dorota Baranowska
mgr inż. Dorota Baranowska